

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код:		
Дата	Учетный номер	QR-код
19.08.2021	№ 18210063218800511910	



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Удмуртской Республике,
426008, УР, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел. 60-66-03, факс 72-72-08 (код-3412),
E-mail: gu-mchsur@18.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы,
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Увинского,
Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов,
427260, УР, п. Ува, ул. Карла Маркса, д. 22, тел. 8(34130) 5-35-51, uvigpn@mchs-18.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 40/39/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: заведующему МДОУ «Увинский детский сад № 5»
Деревниной Наталье Николаевне

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА «УВИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №5»
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности
и профилактической работы Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Удмуртской Республике – главного государственного инспектора Увинского, Ва-
вожского, Селтинского и Сюмсинского районов по пожарному надзору Могилева Павла
Ивановича № 40/39 от « 19 » августа 2021 года

в период с « 13 » сентября 2021г. по « 24 » сентября 2021г.

инспектор – государственный инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – государственный инспектор Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

Егоров Павел Викторович

органа государственного пожарного надзора)

проведено **плановое выездное мероприятие**

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица

Заведующий МДОУ «Увинский детский сад № 5» Деревнина Наталья Николаевна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	Руководителем организаций не обеспечиваются содержание наружных пожарных лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии. Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 17 (а, б)	До 01.09.2022	
2	Руководителем организации не обеспечивается своевременное обслуживание внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и не организовано проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 48	До 01.09.2022	
3	При эксплуатации объекта защиты руководителем организации не обеспечивается соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций не осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия строитель-	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 13; ч.3 ст.4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года; СНиП II-26-76 п. 3.13; СП 4.13130.2009 п. 5.2.4.12.	До 01.09.2022	

	ных конструкций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ.			
4	В чердачном перекрытии второго этажа установлен люк с ненормированным пределом огнестойкости (не предоставлены соответствующие документы)	ч.3 ст.4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года; СНиП 21-01-97* п.8.4*	До 01.09.2022	
5	На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения не привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.54	До 01.09.2022	
6	Руководитель организации не обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) произ-	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 12	До 01.09.2022	

водственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте			
---	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МДОУ «Увинский детский сад № 5» Деревнина

Наталья Николаевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя)


24.09.2021г.

(подпись)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Увинского, Вавожского, Селтинского и Сямсинского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике—
государственный инспектор Увинского, Вавожского, Селтинского и Сямсинского районов по пожарному надзору

Егоров Павел Викторович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)